



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**INDICAÇÃO Nº 2451/2025**

**Senhor Presidente:**

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando a manutenção do ar condicionado, especificamente na saída da mangueira, onde há vazamento de água localizado na farmácia da UBS São Judas.

**JUSTIFICATIVA:**

Constatamos um vazamento significativo de água na saída da mangueira do ar condicionado da farmácia, demandando atenção imediata para evitar maiores transtornos e potenciais danos. A manutenção da temperatura e umidade adequadas é crucial para a eficácia e segurança de muitos medicamentos. O mau funcionamento do ar condicionado pode comprometer a qualidade dos medicamentos armazenados, representando um risco direto à saúde dos pacientes. Além disso, a farmácia é um local de atendimento direto a pacientes, muitos em condições de saúde fragilizada, e um ambiente quente e úmido torna a espera e o atendimento desconfortáveis para usuários e profissionais.

**SALA DAS SESSÕES, EM 14 DE MAIO DE 2025**

**CRISTIANO KLAUS FISCHER**  
**VEREADOR - PRD**