



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 5469/2025

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, solicitando a manutenção da porta de correr da entrada da Unidade Básica de Saúde (UBS) Portal II.

JUSTIFICATIVA:

A porta de correr da entrada da UBS Portal II está com extrema dificuldade de deslizar no trilho. Isso compromete a acessibilidade e o fluxo de pessoas na unidade.

Pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, cadeirantes e pacientes que usam muletas ou andadores, enfrentam um grande obstáculo para entrar e sair. A dificuldade no manuseio da porta pode causar atrasos e, em casos mais graves, acidentes.

Além disso, a lentidão na abertura e no fechamento da porta cria gargalos na entrada, podendo gerar filas e atrasar o acesso aos serviços de saúde, especialmente em momentos de grande movimento.

SALA DAS SESSÕES, EM 11 DE SETEMBRO DE 2025

CRISTIANO KLAUS FISCHER
VEREADOR - PRD